



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС C-RU.AB03.B.00180/22

Серия **RU** № **0313580**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года.  
Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА «БЕЗОПАСНОСТЬ».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 194223, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 9, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 190. Адрес места осуществления деятельности: 194223, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 9, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 190. Основной государственный регистрационный номер: 1167847444280  
Телефон: +79214233365. Адрес электронной почты: fb01-spb@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА «БЕЗОПАСНОСТЬ».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 194223, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 9, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 190. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194223, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 9, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 422.  
Основной государственный регистрационный номер: 1167847444280.

**ПРОДУКЦИЯ** Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические: МУПТВ-12-Г-ВД-ТУ 28.99.39-001-05606954-2021, МУПТВ-27-Г-ВД-ТУ 28.99.39-001-05606954-2021, МУПТВ-50-Г-ВД-ТУ 28.99.39-001-05606954-2021, с электрическим типом пуска, выпускаемые по техническим условиям ТУ 28.99.39-001-05606954-2021 с изм. 1 "Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой".  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8424890009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-229/08-2022 от 10.08.2022 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 25 ЕАЭС-22 от 28.04.2022 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03.  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53288-2009 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний", п.п. 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 7.1, 11.2.  
Условия хранения: в соответствии с категорией 4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 3 года. Срок службы - 20 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 15.08.2022 **ПО** 14.08.2027  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

Киселев Владимир Михайлович (Ф.И.О.)